

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому району  
(наименование территориального органа МЧС России)

УНД и ПР Главного Управления МЧС России по

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 27 тел. (факс) 54-10-28 e-mail: kmsrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 34/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Гайтерского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

заведующий Васькина Виктория Александровна

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Комсомольского района по пожарному

(наименование органа ОНД)

надзору № 34 от «11» июня 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» выездная в период: с 10 часов 23 минуты по 11 часов 30 минут 22.06.2018 и с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут 26.06.2018 года

проведена проверка главным государственным инспектором Комсомольского района по пожарному надзору Голубых Юрием Сергеевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Гайтерского сельского поселения Хабаровский край Комсомольский район с. Гайтер, пер. Школьный, 1

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Васькина Виктория Александровна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией не выполнены проводом, обеспечивающем работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно требуется замена кабельных изделия СОУЭ на негорючие.	(ч.2 ст. 82 ФЗ №123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.07.2019	
2.	шлейфы пожарной сигнализации не выполнены с	(ч.2 ст. 82 ФЗ №123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях по-	01.07.2019	



	учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение на негорючий)	жарной безопасности»)		
3.	электропитание автоматической установки пожарной сигнализации не выполнено огнестойким кабелем с медными жилами, не распространяющим горение с низким дымо и газовыделением.	(ч.2 ст. 82 ФЗ №123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.07.2019	
4.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	(п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.03.2015) "О противопожарном режиме")	01.07.2019	
5.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки).	(п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.03.2015) "О противопожарном режиме")	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трех месячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Комсомольского района  
по пожарному надзору  
Голубых Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«26» июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Вр  
(подпись)

«26» июня 2018 г.



Заведующий Васильева  
(должность, фамилия, инициалы)